

令和6年12月4日

質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：空気調和機（八尾工場）（その2）買入

大阪広域環境施設組合

番号	質問事項	回答
1	<p>室外機の設置についてですが、H300 mm程度に架台を設置とありますがどのような架台を想定されてますでしょうか。ご教示ください。</p>	<p>室外機の設置については、架台の指定はありませんが、室外機積載重量可能な壁面置台等を設置することとしております。</p>
2	<p>電源についてですが、電気工事の記載がありませんが別途と考えてよろしいでしょうか。 別途でない場合どこの空きブレーカーから配線をすればいいかご教示願います。</p>	<p>設置場所から配線8m以内の室内にブレーカーを設置するので、ブレーカーまでの配線をする事としております。</p>
3	<p>リモコンについて取付位置の記載がありませんがご指示ください。</p>	<p>室内機下部のH1,500mm付近に取付けすることとしております。</p>