

令和6年7月17日

質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：ダイヤフラムポンプほか1点（西淀工場）買入

大阪広域環境施設組合

番号	質問事項	回答
1	<ul style="list-style-type: none"> ・ダイヤフラムポンプ 日機装エイコー エイコーアドニー定量ポンプ 型式 AHA32-PCF-FV40sp 既設ポンプの製造ナンバーを教えてください。 	<ul style="list-style-type: none"> ・製造ナンバーは仕様書に明記してある機番と同じです。
2	<ul style="list-style-type: none"> ・1.既設吸込み側配管は標準配管ですが、今回は吸込み側ストレート配管となります。 添付外形図を御参照下さい。 2.吐出性能は既設同様としております。 添付予想性能曲線を御参照下さい。 3.接液部材質:添付図番391-A20-006400Aの構造断面図を御参照下さい。 4.塗装はメーカー標準仕様(現行:ポンプベース:マンセル10B3/5、モーター:マンセルN7)になります。 既設塗装色とは異なります。既設塗装色にすると価格がアップ致します。 5.検査は吐出性能検査のみとなります。 6.インバータ本体は含まれておりません。 <p>以上宜しくお願い致します。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・1番から6番全て相違ありません。