

令和6年7月5日

質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：HEPAフィルターほか9点（平野工場）買入

大阪広域環境施設組合

番号	質問事項	回答
1	<p>・同等品確認</p> <p>HEPA フィルター</p> <p>①ATMC-34-Q-A</p> <p>②APT-760S-KG</p> <p>③エアプロダクツ株式会社 捕集効率 99.97% 0.3μm 定格風量 35CMM 寸法 610×760×150 初期圧損 250Pa 以下</p> <p>プレフィルター</p> <p>①DS-400-Z-REA-15</p> <p>②#292 AL</p> <p>③ノイロ空調企画株式会社 捕集効率 76% 定格風量 28CMM 寸法 360×690×15 初期圧損 64Pa 以下</p> <p>①DS-600-Z-REA-60</p> <p>②#291 AL</p> <p>③ノイロ空調企画株式会社 捕集効率 82% 定格風量 28CMM 寸法 300×600×60 初期圧損 90Pa 以下</p> <p>中高生能フィルター 1～6</p> <p>①P-ME 寸法</p> <p>②NB-65-Z-M</p> <p>③ノイロ空調企画株式会社 捕集効率 65% 初期圧損 58Pa 以下</p> <p>交換用ろざい 不織布</p> <p>寸法 610×610×65 用 610×305H×65 用 305×610H×65 用 420×420×65 用 210×420H×65 用 420×210H×65 用</p> <p>ご確認をお願い致します。</p>	<p>・各フィルター、同等品と認めます。</p>