

令和6年10月3日

質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：マグネットポンプほか8点（東淀工場）買入

大阪広域環境施設組合

番号	質問事項	回答
1	<ul style="list-style-type: none"> ・メーカーから以下内容の確認依頼がありましたので宜しくお願い致します。 ：7項のリアケーシングカバーは、高温用特別仕様のポンプ（型番末尾 D2H 型）に使われる部品ですが、今回のポンプ型式末尾には D2H がついていません。 念のために 7項のリアケーシングカバーのポンプ型式を教えてください。 	<ul style="list-style-type: none"> ・メーカーに問い合わせたところ 「7項のリアケーシングカバーは型番末尾 D2 の構成部品に含まれております。」と回答いただきました。 そのため、7項のリアケーシングカバーはそのまま型番末尾 D2 として扱います。