

令和6年6月12日

質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：水中ミキサーほか3点（平野工場）買入

大阪広域環境施設組合

番号	質問事項	回答
1	<ul style="list-style-type: none">②の電動機ですが 東芝 TKKH3-FBKW21E-4P-22KW*S J2 上記同等品として問題無いでしょうか。 図面添付致します。 御確認の程宜しくお願い致します。	<ul style="list-style-type: none">同等品として認めます。