

令和6年6月4日

質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：調節弁1ほか5点（平野工場）買入

大阪広域環境施設組合

番号	質問事項	回答
1	<ul style="list-style-type: none"> 調節弁1ほか5件（平野工場）の ⑤SMC レギュレータについて型番：AW2000-02BGが廃番となり、後継機種AW20-02BG-Dに替えてもよろしいですか？ 	<ul style="list-style-type: none"> 型番：AW2000-02BGをAW20-02BG-Dに替えて問題ありません。
2	<ul style="list-style-type: none"> ⑤レギュレータ SMC 型番：AW2000-02GB 上記は型番不明です。 AW20シリーズであれば添付資料を確認の上型式をご教示願います。 	<ul style="list-style-type: none"> 質問1の通りとします。